

CAV 04 2014 - Lavori di manutenzione ordinaria per la conduzione degli impianti di illuminazione pubblica, sollevamento e trattamento acque meteoriche e dell'impianto antincendio della Tangenziale di Mestre.

Codice Identificativo Gara (CIG) 5664604319

QUESITI

D1)

In caso di partecipazione alla gara da parte di un'impresa singola in possesso di attestazione SOA in OG10 VIII, si chiede se quest'ultima può regolarmente partecipare dichiarando la volontà di subappaltare interamente la categoria OG6 III.

Se sì, si chiede se è necessario già indicare il nominativo del subappaltatore.

R1)

Si conferma che nel caso di partecipazione alla gara da parte di un'impresa singola in possesso di attestazione SOA in OG10 VIII, quest'ultima può regolarmente partecipare dichiarando la volontà di subappaltare interamente la categoria OG6 III

Si evidenzia che **“la dichiarazione di subappalto deve contenere anche l'indicazione del nominativo del subappaltatore, unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a questo, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario a motivo del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione”** (cfr. CDS sez. IV 13 marzo 2014, n. 1224; id., sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900; sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698).

D2)

Come esposto nel CSA, “dovendo rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato dal Costruttore dell'apparecchiatura”; si chiede marca, modello per tutti gli UPS installati (n° 36 unità).

Come esposto nel CSA, “dovendo rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato dal Costruttore dell'apparecchiatura”; si chiede marca, modello per tutti i Gruppi Elettrogeni installati (n° 36 unità).

In riferimento Art. n° 4 della Lista delle Lavorazioni e Forniture “Cabine di TRS MT/BT e relativi impianti di climatizzazione”; si chiede marca, modello e relative potenze, dei CDZ attualmente installati.

In riferimento Art. n° 9 della Lista delle Lavorazioni e Forniture “sistema di supervisione”; si chiedono informazioni più dettagliate (fornitore, ecc..) in merito al sistema di supervisione SCADA (Hardware) attualmente installato.

R2)

I dati richiesti sono rilevabili dalle schede allegate al Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche;

Le marche e potenze dei condizionatori sono varie: EMERSON da 2,5KW presenti su n° 07 cabine, Bealir Irradio da 10000BTU/h; Mitsubishi da 9000 BTU/h, 12000 BTU/h, 18000 BTU/h; Panasonic, Daikin.

Si elencano i dati dei componenti Hardware degli armadi plc per il telecontrollo c/o le cabine del Passante: rack standard 12 posizioni, scheda 32 ingressi digitali, scheda 32 uscite digitali, scheda 8 ingressi analogici alto livello, scheda 8 uscite analogici alto livello, alimentatore 110/220V AC 26W,

sram mem 1MB applicazione, 1 porta seriale RS485 multiprotocollo, cavo bus X, proc. TSX 57,40 UnY con Eth integrato sono del costruttore SCHNEIDER;

I plc delle stazioni di sollevamento e dei disoleatori sono Ilogic Moxa, convertitori elettro ottici Moxa. L'installazione è stata fatta da Gemmo Sistemi.

D3)

1) Rif. item 5 del documento (Lista delle Lavorazioni e forniture) "Canone semestrale interventi di derattizzazione";

2) Rif. item 8 del documento (Lista delle Lavorazioni e forniture) "Canone semestrale interventi di derattizzazione".

Per entrambe le Voci da quotare, si cita "... come previsto nelle schede Tecniche allagate al C.S.A."; che però NON ci sono.

Si chiede cortesemente d'integrare tali schede Tecniche, al fine di poter valutare anche tale servizio in quanto con le informazioni citate a pag. 22/39 del CSA item f) risultano essere generiche ed insufficienti.

R3)

Nel caso delle voci DER.LC (item 5) e DER.SC (item 8) le specifiche indicate a pagina 8 ed a pagina 22 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche sono sufficienti per determinare e valutare il servizio richiesto.

Nel caso in cui le voci della Lista delle Lavorazioni rimandino a schede tecniche non allegate, si dovrà fare riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche.

D4) Riferimento scheda 10) offerta economica, punti c1, c2, c3, c4; si chiede conferma che il tempo offerto non può essere uguale a 0 (zero) ovvero che il tempo in riduzione non può essere uguale al tempo posto a base di gara.

R4) Con riferimento scheda 10) offerta economica, punti c1, c2, c3, c4, si conferma che il tempo offerto non può essere uguale a 0 (zero) ovvero che il tempo in riduzione non può essere uguale al tempo posto a base di gara.

D5) Scadenza del 23/06/2014 per la presentazione dell'offerta: al fine di consentire una puntuale e accurata formulazione dell'offerta, si chiede una proroga di almeno 15 giorni per la presentazione dell'offerta rispetto alla data di scadenza prevista.

R5) Rimane invariata la data di scadenza del 23/06/2014 - ore 12:00, per la presentazione delle offerte, così come previsto al punto IV.3.3. del bando di gara, nonché a pagina 7, del relativo disciplinare di partecipazione.

D6) Si chiede di confermare se i consorziati indicati dai consorzi di cooperative non debbano rendere i modelli allegato al disciplinare (di competenza del consorzio concorrente), ma solo le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale.

R6) Si conferma che i consorziati indicati dal consorzio di cooperative devono rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale. Per tutte le altre dichiarazioni si fa rinvio alle indicazioni e modalità di sottoscrizione descritte in calce alle schede di partecipazione.